



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по устранению замечаний и нарушений,
 выявленных в ходе проверки ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН»
 ОНД и ГПР г. Армавира ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
 Министерства РФ по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 (акт выездной проверки №13 от 18.07.2022 г.)

№ п/п	Выявленные нарушения, предложения (требования) по их устранению	Мероприятия по устранению нарушений (срок исполнения)	Ответственные за устранение нарушений
1	2	3	4
1	В спальном помещении второго этажа расположена мебель, заужающая путь эвакуации и препятствующая безопасной эвакуации.	Перенос шкафа для хранения одежды работников, препятствующего безопасной эвакуации (до 25 июля 2022 года).	Заместитель директора по ПБ
2	Помещение чердака здания жилого корпуса не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.	Заключен контракт №49 от 29.06.2022 г. на дооборудование пожарной сигнализации в помещении кровли здания ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН», расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Пионерская 56 (Литер А). Работы выполнены. Акт №1-27 от 15.07.2022 г.	Заместитель директора по ПБ
3	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной безопасности и показатели пожарной опасности примененных материалов, а именно линолеума, размещенного на путях эвакуации.	Восстановление сертификатов о соответствии требованиям пожарной безопасности на линолеум, размещенный на путях эвакуации (до 01 августа 2022 года).	Заместитель директора по ПБ
4	Не обеспечивается обработка деревянных и иных конструкций, выполненных из горючих материалов на складе, расположенного на территории учреждения.	1. Запрос коммерческих предложений на обработку (пропитку) деревянных конструкций в здании ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН», расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская 143, Литер Г1-Сарай (до 25 июля 2022 года).	Заместитель директора по ПБ

		<p>2. Направление сведений о потребности в выделении денежных средств в министерство труда и социального развития Краснодарского края (до 29 июля 2022 года).</p> <p>3. Заключение контракта на обработку (пропитку) деревянных конструкций в здании ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН», расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Новороссийская 143, Литер Г1-Сарай (по мере поступления финансирования, но не позднее 20 февраля 2023 года).</p>	
5	<p>Здание склада, расположенного на территории учреждения не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>1. Внесение изменений в проектно-сметную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН» (до 25 июля 2022 года).</p> <p>2. Направление сведений о потребности в выделении денежных средств в министерство труда и социального развития Краснодарского края (до 29 июля 2022 года).</p> <p>3. Заключение контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией в зданиях ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН» (по мере поступления финансирования, но не позднее 13 февраля 2023 года).</p>	<p>Заместитель директора по ПБ</p>

Заместитель директора
по пожарной безопасности



В.А. Камдин