



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир  
352905, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д.51 тел. (86137) 7-31-59

### Предписание № 13/3

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается контролируемому лицу:

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», индивидуальный номер налогоплательщика: 2302024523, основной государственный регистрационный номер: 1032300667630. юридический адрес: 352924, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пионерская, 56.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Представитель контролируемого лица:

Плотникова Емма Юрьевна, Директор ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН"

(указывается представитель контролируемого лица.)

Во исполнение решения:

Главного государственного инспектора-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковника внутренней службы Шальнева Сергея Александровича.  
Решение от 01 июля 2022 года № 13, КНМ 23220061000201132474.

Проведено: плановое контрольное надзорное мероприятие: выездная проверка.

(плановое/внеплановое)

(мероприятие выездная проверка (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В период: с «06» июля 2022 года по «18» июля 2022 года

По адресу: 352924, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Пионерская, 56.

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

Камдин Владимир Александрович, заместитель директора по пожарной безопасности на объекте защиты ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН».

(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в контрольном мероприятии)

Выездная проверка проведена:

- 1) Гнатыком Иваном Олеговичем государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю лейтенантом внутренней службы.
- 2) Зиминым Виктором Александровичем государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы.

3) Брусенко Александром Александровичем государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание спального корпуса</b>				
1	Проведение мероприятий по устранению препятствующих материалов (мебели) безопасной эвакуации в спальном помещении второго этажа.	пп б) п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2023	
2	Проведение мероприятий по оборудованию помещения чердака здания жилого корпуса автоматической системой пожарной сигнализации	Статьи 54, 83 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020	01.03.2023	
3	Обеспечение нахождения на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов,	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.	01.03.2023	



	а именно сертификатов на линолеум размещенный на путях эвакуации			
<b>Здание склада, расположенного на территории учреждения</b>				
4	Проведение мероприятий по обеспечению обработки деревянных и иных конструкций, выполненных из горючих материалов в складе, расположенного на территории учреждения	п. 13, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2023	
5	Обеспечить оборудование системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание склада, расположенного на территории учреждения	Статьи 54,83 ФЗ № 123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020, п. 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор ОНД и ПР г. Армавир  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Краснодарскому краю Брусенко А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Директор ГКУ СО КК «Армавирский СРЦК» Пистинкова Анна Юрьевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 00 » минут « 18 » июня 20 20 20 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)